AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: lab@analytech.dk

ANALYSERAPPORT 407131

Version: 1
Sagsnr:
Rekv. nr:
Genereret:
Bilag:

Farstrup Vandværk
Stavnvej 81
9240 Nibe

LAB nr:	21-05118, Prøve nr. 477346	**Prøvetager:**	LBJ, AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Prøvemærkning:		**Prøvetagningsmetode:**	M-0061 DS/ISO 5667
Prøvetype:	Råvandskontrol - Pesticidkontrol	**Prøvetagningsperiode:**	18.02.2021 10:53 - 18.02.2021 10:58
Prøvested:	Farstrup VV, DGU 33.567 B2	**Prøvetagningssted:**	Afværgepumpe
Grænseværdier:	Miljøministeriet, BEK nr. 1070 d. 28.10.2019	**Analyseperiode:**	18.02.2021 - Ikke færdiganalyseret

Analyseparameter	Resultat	Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Chloridazon	- µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	20%
Desphenyl-chloridazon	- µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	20%
Methyl-desphenyl-chloridazon	- µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	20%
Klorid	- mg/L	-	250		0.5	M-0018.DS/ENISO10304	10%

LAB nr:	21-05119, Prøve nr. 477345	**Prøvetager:**	LBJ, AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Prøvemærkning:		**Prøvetagningsmetode:**	M-0061 DS/ISO 5667
Prøvetype:	Råvandskontrol - Pesticidkontrol	**Prøvetagningsperiode:**	18.02.2021 10:47 - 18.02.2021 10:52
Prøvested:	Farstrup VV, DGU 33.567 B2	**Prøvetagningssted:**	Indvindingspumpe
Grænseværdier:	Miljøministeriet, BEK nr. 1070 d. 28.10.2019	**Analyseperiode:**	18.02.2021 - Ikke færdiganalyseret

Analyseparameter	Resultat	Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Chloridazon	- µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	20%
Desphenyl-chloridazon	- µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	20%
Methyl-desphenyl-chloridazon	- µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	20%
Klorid	- mg/L	-	250		0.5	M-0018.DS/ENISO10304	10%

Ikke færdiganalyseret

Rekvirent: Farstrup Vandværk
Kopi: Sundhedsstyrelsen Nord, Aalborg Kommune

Forklaring:
D.L.: Detektionsgrænse
+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)
<: Mindre end
>: Større end

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.
Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.